Prohlášení o shodě

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 13 ve znění pozdějších změn a doplňků

Výrobce: SINCLAIR corporation, Ltd.
London W1F 7LD
United Kingdom

Identifikační údaje o výrobku:
Tepelné čerpadlo vzduch/voda SINCLAIR
S-THERM+
SHP-180ERC + SHP-180IRC
SHP-140ERC + SHP-140IRC

Popis a určení výrobku:
Tepelné čerpadlo SINCLAIR S-THERM+ je konstrukčně uzpůsobeno pro provoz systému vzduch/voda, je rozděleno na venkovní a vnitřní jednotku tzv. „split" s chladivem R-407C. Venkovní jednotka je umístněná ve venkovním prostředí na podstavci a vnitřní jednotka je samostatně stojící ve vnitřním prostředí. Jednotky jsou vzájemně propojeny elektrickými vodiči a měděným potrubím. Tepelné čerpadlo slouží pro ohřev/chlazení vody.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:
Posouzení vzorku spotřebiče bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. § 7.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posuzování shody:
- STO-30-00685-12 ze dne 2012-11-05, Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN 378-2+A1:2009, ČSN EN 378-4:2008, ČSN EN ISO 13732-1:2009, ČSN EN 953+A1:2009, ČSN EN 14511-2:2012, ČSN EN 14511-3:2012, ČSN EN 14511-4:2012, ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN 06 0310:2006, ČSN 06 0320:2006, ČSN 06 0830:2006, ČSN 06 1008:1997, ČSN ISO 9614-2:1997, ČSN EN 60335-1 ed.2:2003, ČSN EN 60335-2-40 ed.2:2004, ČSN EN 62233:2008, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb., zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:
Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202 , Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-11691 ze dne 2012-11-13 a certifikát č. B-30-00692-12 ze dne 2012-11-15.

Potvrzení výrobce:
Výrobce SINCLAIR corporation, Ltd. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

NEPA spol. s r. o. 21
Purkyňova 45, 612 00 Brno
IČO: 155 283 83
DIČ: CZ15528383
tel.: 541 590 140, Fax: 541 590 124

V Brně dne3.12.2012

.....
Ing. Stanislav Jobánek
Obchodní ředitel